



VISTO

Eric Aives da Silva
 Tenente-Coronel BM - Rg CBMERJ - 11.653-3
 Cmt do 9º GBM

Laudo de Exigências V-10609/10
 9º GBM - Macaé

LOCAL: RUA PADRE GUILHERME LAGO CASTRO, 138

BAIRRO: CANCELA PRETA - MACAÉ

FIM A QUE SE DESTINA: Edificação Comercial - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRANSPORTE MARÍTIMA DE CARGAS - CABOTAGEM.

Nº DE PAVIMENTOS: 2 pavimento(s). Sendo 410,00m². Com um total de 410,00m² de ATC.

NOME DO PROPRIETÁRIO: ASSO MARÍTIMA NAVEGAÇÃO LTDA

REQUERIMENTO: PROTOCOLADO SOB O Nº E08/5924/51210/2010 em 11/06/2010

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Extintores: 02 CO² de 06Kg; 01 PQS de 06Kg e 02 AP de 10 litros.

- Os extintores deverão ser instalados em local visível e de modo que não hajam materiais bloqueando o seu acesso, e de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60m do solo;

- Caso haja informações incorretas no requerimento, este documento perderá a sua validade;

- As instalações elétricas deverão obedecer a NBR-5410 e serem protegidas por chave de desarme automático;

- Quando a edificação for suprida por GLP, os botijões ou cilindros somente poderão ficar no Pavimento TÉRREO e fora da projeção da mesma, não podendo ser instalados em ruas servidas por gás canalizado;

- Os tetos, rebaixamentos de tetos, revestimentos, jiraus, vitrinas, divisões, tapetes, cortinas, prateleiras para materiais inflamáveis ou de fácil combustão serão de material incombustível;

- Quando se tratar de estabelecimento de Reunião de público, ou Residencial Transitório, deverá requerer o Certificado de Registro junto ao Controle de Diversões Públicas.

Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2010.

OBS: Onde se lê: nº 138. Leia-se: Rua Padre Guilherme Lago Castro, nº 38

ELABORADOR

Rafael Brazão da Gama
 1º Tenente BM - Rg CBMERJ - 35.704-6
 Oficial da SST

CONFERE

Daniel Chaves Camacho
 Capitão BM - Rg CBMERJ - 28.934-8
 Chefe da SST

ATENÇÃO:

a) Cumpridas as exigências, deverá ser requerido o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, juntando este Laudo de Exigências.

b) O presente NÃO É DOCUMENTO HÁBIL, para OBTENÇÃO de HABITESE e/ou ALVARÁ.

c) Mantenha este Laudo de Exigências junto ao Alvará, em local visível.